SIA „Valmieras ūdens”, Reģ.Nr.44103033608
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64226000, E-pasts: info@valmierasudens.lv
testēšanas laboratorija
Grīšļu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis 64220609

EN ISO/IEC 17025
T-237

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 673/2026

19.10.2026.

Klients: **SIA "Valmieras ūdens"**, reģ. Nr. 44103033608
Adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Objekts: **Bērzaines PII/ Bērzaines bibliotēka, "Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pagasts, Valmieras novads**
Paraugu ņemšanas mērķis: kvalitātes kontrole.
Paraugu ņemšanas plāns: Saskaņā ar SIA "Valmieras ūdens" dzeramā ūdens monitoringa programmu 2026. gadam.

Informācija par testēšanas paraugu:

Parauga identifikācijas Nr.	Parauga ņemšanas laiks	Parauga veids	Ņemšanas vieta	Daudzums
673-1-26	15.10.2026. 15:30	Dzeramais ūdens Parauga temperatūra 12.4°C	no aukstā ūdens krāna tualetē/ paraugs Nr. 6	0.5 L

Paraugu ņemšana: Paraugs ņemts pēc krāna dezinfekcijas un ūdens notecināšanas. Temperatūra telpā 20.8°C.
Metode: LVS ISO 5667-5:2007; vienreizējs paraugs; tiešā paraugu ņemšanas metode.
Paraugs pieņemts laboratorijā: 15.10.2026. 16:04
Testēšana: sākta 15.10.2026., pabeigta 16.10.2026.

Testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Testēšanas metode	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību[1]
Parauga identifikācijas Nr.: 673-1-26		
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7.5 ± 0.1; mērīts pie 22.0ºC
EVS (ATC, 25ºC), µS/cm	LVS EN 27888:1993	520 ± 8; mērīts pie 21.8ºC
Duļķainība, NTU	LVS EN ISO 7027-1:2021**	0.32 ± 0.08
Garša	GOST 3351-74**	nav
Smarža	GOST 3351-74**	nav
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012**	bezkrāsains
Kopējā dzelzs, mg/L	LVS ISO 6332:2000 p.7.1.	0.035 ± 0.003

ATC - automātiskā temperatūras kompensācija; rezultāts pārrēķināts uz atsauces temperatūru 25ºC.
** Neietilpst akreditācijas sfērā.
[1]Rezultāti, kas mazāki par metodes detektēšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi „<“. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Uzrādītā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.
Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas.

Laboratorijas vadītāja Anita Šomase e-Paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU