SIA „Valmieras ūdens”, Reģ.Nr.44103033608
Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64226000, E-pasts: info@valmierasudens.lv
testēšanas laboratorija
Grīšļu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tālrunis 64220609

EN ISO/IEC 17025
T-237

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 675/2026

22.10.2026.

Klients: **SIA "Valmieras ūdens"**, reģ. Nr. 44103033608
Adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Objekts: **Ziemeļvidzemes pamatskola, Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads**
Paraugu ņemšanas mērķis: kvalitātes kontrole.
Paraugu ņemšanas plāns: Saskaņā ar SIA "Valmieras ūdens" dzeramā ūdens monitoringa programmu 2026. gadam.
Informācija par testēšanas paraugu:

Parauga identifikācijas Nr.	Parauga ņemšanas laiks	Parauga veids	Ņemšanas vieta	Daudzums
675-1-26	15.10.2026. 14:05	Dzeramais ūdens Parauga temperatūra 14.3°C	no aukstā ūdens krāna virtuvē/ paraugs Nr. 2	2 x 0.5 L

Paraugu ņemšana: Paraugs ņemts pēc krāna dezinfekcijas un ūdens notecināšanas. Temperatūra telpā 16.8°C.
Metode: LVS EN ISO 19458:2021 4.4.1.p; vienreizējs paraugs; tiešā paraugu ņemšanas metode.
Paraugs pieņemts laboratorijā: 15.10.2026. 16:04
Testēšana: sākta 15.10.2026., pabeigta 19.10.2026.

Testēšanas rezultāti

Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Testēšanas metode	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību[1]
Parauga identifikācijas Nr.: 675-1-26		
Koliformas baktērijas, MPN/100mL	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1
Escherichia coli (E. coli), MPN/100mL	LVS EN ISO 9308-2:2014	<1
Kopējais mikroorganismu skaits 22°C	Skat. pielikumā testēšanas pārskatu Nr. PV-2026-P-68608.01 (20.10.2026.).^	
Zarnu enterokoki	Skat. pielikumā testēšanas pārskatu Nr. PV-2026-P-68608.01 (20.10.2026.).^	
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits	Skat. pielikumā testēšanas pārskatu Nr. PV-2026-P-68608.01 (20.10.2026.).^	

MPN, Most Probably Number (Visiespējamākais baktēriju skaits); rezultāta nenoteiktība netiek uzrādīta.
^Rādītājs noteikts ZI BIOR laboratorijā.
[1]Rezultāti, kas mazāki par metodes detektēšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi „<“. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (LQ). Uzrādītā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.
Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas.

Laboratorijas vadītāja Anita Šomase e-Paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU