BIOR
PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 28641758
e-pasts: partika@bior.lv

# TESTĒŠANAS PĀRSKATS
# Nr.PV-2026-P-68608.01

EN ISO/IEC 17025
T-012

**Pasūtītājs/maksātājs:**

Valmieras ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 44103033608, adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201, e-pasts: laboratorija@valmierasudens.lv, tālrunis: 64226000

**Paraugi pieņemti BIOR:**

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28393847, e-pasts: valmiera@bior.lv, 15.10.2026 plkst. 15:55 (pavadraksta Nr: VL-2026-P-68608)

**Pasūtījuma veids:**

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

## Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

**P-68608/1** - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS
2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

**Nosaukums un apraksts:**

Dzeramais ūdens
Apjoms: 0,5 l;

**Parauga īpašnieks:**

Valmieras ūdens SIA (44103033608)

**Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)**

Parauga ņēmējs: Marta Devīte amats: laborante;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2021; Kvalitātes kontrole.
Parauga ņemšanas vieta: No aukstā ūdens krāna virtuvē, Ziemeļvidzemes pamatskola, Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 15.10.2026 14:05

Testēšana uzsākta:16.10.2026.Testēšana pabeigta:19.10.2026.

| Rādītājs | Metode | Rezultāts |
|---|---|---|
| **Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits** | LVS EN ISO 14189:2021~ | <1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml) |
| **Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM)**<br>*- Kopējais mikroorganismu skaits 22°C* | LVS EN ISO 6222:1999 | <1 KVV/1ml |
| **Zarnu enterokoku skaits** | LVS EN ISO 7899-2:2006 | <1 KVV/100ml (rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml) |

**Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"**

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 20.10.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jevgēnija Ošmjana (Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas vecākā eksperte)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.


**Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR" obligāta.**
**Bez „BIOR" rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.**
**Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.**
**Informācija par testēšanas metodēm pieejama www.bior.lv**

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā