

APSTIPRINĀTI
*ar SIA „Valmieras ūdens”
27.01.2016. valdes sēdes
lēmumu Nr.6
(protokols Nr.1)*

**Noteikumi „Par ūdens patēriņa, kanalizācijas notekūdeņu un siltumenerģijas
skaitītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtību SIA „Valmieras ūdens””**

ar 27.04.2022. grozījumiem (27.04.2022. valdes lēm.Nr.11 (prot.Nr.6)

1. Noteikumu mērķis

Šo noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) mērķis ir veicināt ūdens, siltumenerģijas, kā arī kanalizācijas notekūdeņu precīzu uzskaiti.

2. Kārtības nosacījumi

- 2.1. Noteikumi attiecas uz esošajiem un potenciālajiem Lietotājiem, kuri tieši vai pastarpināti izmanto un/vai gatavojas izmantot (veic būvdarbus, projektēšanu) SIA „Valmieras ūdens” ūdensapgādes un/vai kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumus.
- 2.2. Lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu objektu SIA „Valmieras ūdens” ūdensapgādes un/vai kanalizācijas un siltuma tīkliem, un lai veiktu jebkurus ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Objektā, tā īpašnieks vai pilnvarota persona iesniedz rakstisku iesniegumu pēc Pakalpojumu sniedzēja noteikta parauga formas un saņem Pakalpojuma sniedzēja izdotus pieslēgšanas tehniskos noteikumus (turpmāk tekstā - tehniskie noteikumi).
- 2.3. Komerцuzskaites mēraparāta mezgla (turpmāk tekstā skaitītāja mezgls) projektēšanu un uzstādīšanu Objektā, saskaņā ar izdotiem tehniskiem noteikumiem, pasūta tā īpašnieks vai īrnieks, saskaņojot to ar Objekta īpašnieku vai pārvaldnieku.
- 2.4. Esošiem Lietotājiem skaitītāja mezgla un Komerцuzskaites mēraparāta (turpmāk tekstā - skaitītājs) uzstādīšana vai pārbūve Objektā saskaņojama ar Pakalpojuma sniedzēju.
- 2.5. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina tādus ūdens skaitītājus, kuri atbilst normatīvo aktu prasībām par mērīšanas līdzekļu pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu, verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un atzīmēm (22.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.664, 09.01.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.40).
- 2.6. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina tādus siltumenerģijas mērīšanas līdzekļus, kas atbilst normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem un par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu noteiktajām prasībām. (21.10.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.876; 09.01.2007.Ministru kabineta noteikumi Nr.40).
- 2.7. Skaitītājus uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū.
- 2.8. Ja siltumenerģijas skaitītāju ir paredzēts lietot dzīvojamā namā, mērījumiem jāizmanto ne zemāk par 3.klases skaitītāju. (22.08.2006 Ministru kabineta noteikumi Nr.667);

- 2.9. Ja siltumenerģijas skaitītājs ir paredzēts komerciālām vajadzībām, vieglās rūpniecības vajadzībām vai komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, mērījumiem jāizmanto ne zemāk par 2.klases skaitītāju. (22.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.667);
- 2.10. Aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi:
- 2.10.1. Skaitītāju diametrs jāizvēlas atbilstoši plānotajam ūdens un/vai kanalizācijas notekūdeņu patēriņam.
 - 2.10.2. objektā drīkst uzstādīt tikai vienu ievadskaitītāju;
 - 2.10.3. mērīšanas līdzekļi jāuzstāda uz pilnīgi horizontāliem vai vertikāliem cauruļvadu posmiem;
 - 2.10.4. pirms mērīšanas līdzekļa jāiemontē taisns nelokāma materiāla cauruļvada posms, kura garums nav mazāks par trim cauruļvadu diametriem;
 - 2.10.5. pirms mērīšanas līdzekļa jāierīko noslēgarmātūru un rupjais ūdens filtrs;
 - 2.10.6. pirms skaitītāja jāierīko vienvirziena vārsts;
 - 2.10.7. jāievēro 1.pielikumā noteiktā skaitītāja mezgla montāžas shēmu;
 - 2.10.8. jānodrošina iespēja noplombēt filtra nosēdumu izlaides skrūvi.
- 2.11. Kanalizācijas skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi ir atbilstoši ražotāja noteiktajām instrukcijām un tehniskajiem noteikumiem;
- 2.12. Siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi:
- 2.12.1. siltumenerģijas skaitītāja plūsmas mērītāju montēt padeves cauruļvadā;
 - 2.12.2. atkarīgi no skaitītāja diametra (DN) paredzēt taisnais cauruļvada posms plūsmas virzienā 5DN pirms un 3DN pēc plūsmas mērītāja;
 - 2.12.3. projektā jāparedz ultraskaņas tipa skaitītājs ar autonomu barošanu un attālinātu nolasīšanas iespēju;
 - 2.12.4. Plūsmas mērītājam jābūt ar nominālo spiedienu 16 bar.;
 - 2.12.5. Plūsmas devēja aizsardzības klasei jābūt ne zemāk par IP54;
 - 2.12.6. Projektā jābūt siltumenerģijas skaitītāja nominālās caurplūdes aprēķinam pēc formulas :
- $$V_{nom.} \geq \frac{q_{apk.}}{\Delta T_{apk.}} \times 860 + \frac{q_{k.ū.}}{\Delta T_{k.ū.}} \times 860 + \frac{q_v}{\Delta T_v} \times 860 \quad [m^3/h]$$
- kur $\Delta T_{apk.}$, $\Delta T_{k.ū.}$ un ΔT_v – attiecīgi apkures, karstā ūdens apgādes un ventilācijas temperatūras difference.
- 2.13. Skaitītāju jāuzstāda nepiederošām personām nepieejamās telpā, nodrošinot skaitītāja mezgla montāžu, demontāžu un apkopes iespējas, kā arī piekļūšanas iespējas skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Telpas temperatūra, kur tiek uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs nedrīkst pazemināties zem 0°C un telpas temperatūra, kur tiek uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs nedrīkst pazemināties zem 5°C.
- 2.14. Pēc montāžas darbu veikšanas skaitītāji jānodod ekspluatācijā, pieaicinot Piegādātāja pārstāvi, kas pārbauda tas uzstādīšanas atbilstību šiem Noteikumiem, un atbilstības gadījumā noplombē skaitītāju mezglu. Par mērāparāta noplombēšanu un nodošanu ekspluatācijā Piegādātājs noformē aktu, uzrādot skaitītāja rādījumus nodošanas brīdī, noplombēto vietu skaitu un plombju numurus. Plombju noņemšana un uzlikšana notiek tikai Lietotāja un Piegādātāja atbildīgo pārstāvju klātbūtnē.
- 2.15. Objekta īpašnieks vai pārvaldnieks ir atbildīgs par skaitītāja mezgla pareizu uzstādīšanu uz ievadiem ēkā, skaitītāju plombu saglabāšanu,
- 2.16. Ūdens un kanalizācijas patēriņa un izlietota siltumenerģijas daudzuma pārrēķins:
- 2.16.1. Gadījumos, kad konstatēti patēriņa skaitītāja vai plombu bojājumi, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins saskaņā ar pastāvošajām ūdens patēriņa normām (Valmieras pilsētas domes 02.12.2004. sēdes lēmums Nr.595 (protokols Nr.19, #23) „Par ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas normām”) par laika

periodu kopš brīža, kad pēdējo reizi atzīmēta mērītāja mezgla atbilstība šiem Noteikumiem.

2.16.2. Kanalizācijas notekūdeņu skaitītāju gadījumos, kad konstatēti skaitītāju vai plombu bojājumi, tiek veikts aprēķins ņemot vērā ūdens patēriņu par laika periodu kopš brīža, kad pēdējo reizi atzīmēta skaitītāja mezgla atbilstība šiem Noteikumiem.

2.16.3. Siltumenerģijas skaitītāju gadījumos, kad skaitītāji ir bojāti vai izslēgti, lai veiktu remontu, pārbaudes, nomaiņu, pārvietošanu vai citu iemeslu dēļ, par laikposmu, kurā siltumenerģijas skaitītāji nedarbojas, izlietotās siltumenerģijas daudzumu nosaka, pamatojoties uz vidējo patēriņu laikposmā, kad siltumenerģijas skaitītājs darbojās un kas nav mazāks par trim diennaktīm. Minētajā gadījumā apkurei un ventilācijai izlietoto siltumenerģijas daudzumu reizina ar koeficientu k:

$$k = \frac{T_t - T_{1v}}{T_t - T_{2v}}, \text{ kur}$$

T_t – apkurināmo telpu gaisa vidējā temperatūra;

T_{1v} – āra gaisa vidējā temperatūra laikposmā, par kuru izdara aprēķinu;

T_{2v} – āra gaisa vidējā temperatūra laikposmā, uz kuru pamatots aprēķins.

2.17. Siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu atbilstoši šiem Noteikumiem apmaksā pakalpojuma saņēmējs. Pēc siltumenerģijas skaitītāja pieņemšanas ekspluatācijā un līguma par siltumenerģijas piegādi noslēgšanas, siltumenerģijas skaitītāja atkārtotu verifikāciju, nomaiņu vai remontu nodrošina Piegādātājs.

2.18. Lietotājam jānodrošina katra mēneša pirmajā datumā skaitītāja rādījumu nolasīšanu un paziņošanu Piegādātājam.

2.19. Lietotājs papildus siltumenerģijas skaitītājam var uzstādīt kontroles uzskaites mēraparātus, nesaskaņojot to ar piegādātāju.

Atbildība par Noteikumu neievērošanu

2.20. Šie Noteikumi jāievēro visiem Lietotājiem, kuri izmanto SIA „Valmieras ūdens” pakalpojumus.

2.21. Atbildība iestājas, ja pārkāpumu, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem noteikumiem, ir izdarījusi persona, kura izmanto SIA „Valmieras ūdens” pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā administratīvā teritorijā persona dzīvo.

2.22. Noteikumu neievērošanas gadījumos pārkāpuma aktu sastāda SIA „Valmieras ūdens” valdes priekšsēdētāja pilnvarotas un apstiprinātas amatpersonas, tām piešķirto pilnvaru ietvaros pienākumu pildīšanas laikā.

2.23. Par šo Noteikumu neievērošanu Lietotājam, var piemērot sodu:

2.23.1. Ūdens un kanalizācijas pakalpojumam saskaņā ar 23.07.2001. MK noteikumiem Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”.

2.23.2. brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam (21.10.2008. MK noteikumi Nr.876).

2.24. Šie Noteikumi ir pieejami SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmierā un interneta mājas lapā <http://www.valmierasudens.lv>.

2.25. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 27.janvārī.

2.26. Šo noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē SIA „Valmieras ūdens” 23.10.2010. Noteikumi „Par ūdens patēriņa, kanalizācijas notekūdeņu skaitītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtību SIA „Valmieras ūdens” klientiem”